

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАВОЛЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2026 года

№ 31

**Об утверждении Порядка содержания
и эксплуатации источников наружного
противопожарного водоснабжения
в населенных пунктах муниципального образования
«Сельское поселение Заволжский сельсовет
Харабалинского муниципального района
Астраханской области» и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с пунктом 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области»,

администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» и на прилегающих к ним территориях (Приложение № 1) и перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» и на прилегающих к ним территориях (Приложение № 2).

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде администрации муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» <https://zavolzhskijsselvet.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Заволжский сельсовет»



В.Б.Отхонов

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования
«Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального
района Астраханской области» и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее — источники НГШВ);
- пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара; пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами); пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
- противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;
- система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;
- система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;
- пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абонентами систем централизованного

водоснабжения (далее - абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Заволжского сельского поселения.

1.4. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НГШВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НГШВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников 1-ШПВ

2.1. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

- расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников К-ШПВ*, создание и устройство источников НППВ*, эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;
- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам ШИВ;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года; оснащение источников 1--ППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- уведомление администрации муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного

давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ШИВ.

2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов сельского поселения и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустривают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрацию муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.8. Источники НПГВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НПГВ

3.1. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НПШВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ШИВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области» организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НПГВ администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НПШВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрации муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию муниципального образования «Сельское поселение Заволжский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханской области», организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НПГВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему; отсутствие указателя (координатной таблички);
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды; низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- негерметичен (не держит воду); отсутствует упорный брус; не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.7. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.8. При проверке других источников НПГВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.9. Под испытанием источников НПГВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.10. Испытание источников проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников НГШВ

4.1. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НПО после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Сельское поселение Заволжский сельсовет
Харабалинского муниципального района
Астраханской области»
от 05.05.2026 № 31

Перечень
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных
пунктах сельского поселения и на прилегающих территориях

№ п/п	Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня)	Место нахождения источника НППВ	Принадлежность	емкость (куб.м)
1				
2				